

令和6年11月 騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2024年10月28日(月)		2024年11月5日(火)		2024年11月11日(月)		2024年11月18日(月)		2024年11月25日(月)	
		砂浜階段撤去		砂浜階段撤去		盛土工(通路造成工)		盛土工(通路造成工)		盛土工(通路造成工)	
測定時間(午前・午後)		9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	64.8	63.5	64.9	61.1	55.8	53.6	59.1	59.7	60.1	61.3
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	41.1	46.2	43.9	35.0	32.8	33.5	38.7	40.2	35.5	39.0
合否※3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※2 Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※3 規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。

※ 上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。

※ 規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。

※ 12月より24時間測定に切り替え予定。