

令和6年12月 騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2024年12月2日(月)		2024年12月9日(月)		2024年12月16日(月)		2024年12月23日(月)		2024年12月30日(月)	
		盛土工(通路造成工)		盛土工(通路造成工)		盛土工(通路造成工)		盛土工(通路造成工)		冬期休工期間	
測定時間(午前・午後)		9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	72.0	62.0	62.0	59.0	64.0	63.0	60.0	63.0		
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	45.0	46.0	44.0	45.0	46.0	49.0	44.0	42.0		
合否※3		○	○	○	○	○	○	○	○		

※1 LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※2 Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※3 規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。

※ 上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。

※ 規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。

※ 12月2日(月)より24時間測定に切り替え。