

令和7年5月 騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2025年5月7日(水)		2025年5月12日(月)		2025年5月19日(月)		2025年5月26日(月)			
		SMW工(先行削孔)		SMW工(先行削孔)		SMW工(SMW造成)		SMW工(SMW造成)			
測定時間(午前・午後)		9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00		
		~	~	~	~	~	~	~	~		
		9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10		
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	63.0	59.0	62.0	67.0	72.0	57.0	62.0	62.0		
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	38.0	28.0	42.0	44.0	43.0	26.0	41.0	43.0		
合否※3		○	○	○	○	○	○	○	○		

※1 LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※2 Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※3 規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。

※ 上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。

※ 規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。

※ 2024年12月2日(月)より24時間測定に切り替え。

※ 2025年3月3日(月)より測定機械の設置位置を変更