

令和7年7月 騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2025年7月1日(火)		2025年7月8日(火)		2025年7月15日(火)		2025年7月22日(火)		2025年7月29日(火)	
		SMW工(SMW造成)		SMW工(SMW造成)		SMW工(解体・搬出)		既成杭工(搬入・組立)		既成杭工(施工)	
測定時間(午前・午後)		9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	68.0	56.0	64.0	68.0	64.0	68.0	68.0	53.0	68.0	56.0
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	45.0	37.0	42.0	41.0	28.0	36.0	33.0	42.0	45.0	37.0
可否※3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※2 Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※3 規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。

※ 上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。

※ 規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。

※ 2024年12月2日(月)より24時間測定に切り替え。

※ 2025年3月3日(月)より測定機械の設置位置を変更