

令和8年5月 騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2026年5月12日(火)		2026年5月19日(火)		2026年5月26日(火)					
		土工・仮棧橋(施工)		土工・仮棧橋(施工)		土工・仮棧橋(施工)					
測定時間(午前・午後)		9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10				
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	70.0	70.0	70.5	75.0	74.0	69.0				
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	65.0	63.0	63.5	64.0	61.0	67.0				
合否※3											

※1 LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※2 Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。

※3 規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。

※ 上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。

※ 規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。

※ 2024年12月2日(月)より24時間測定に切り替え。

※ 2025年3月3日(月)より測定機械の設置位置を変更