令和8年9月　騒音・振動測定実施報告



測定項目	規制基準値	2026年9月1日(火)		2026年9月8日(火)		2026年9月15日(火)		2026年9月29日(火)			
		土工・仮桟橋(施工)		土工・仮桟橋(施工)		土工・仮桟橋(施工)		土工・仮桟橋(施工)			
測定時間(午前・午後)		9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10	9:00 ~ 9:10	14:00 ~ 14:10		
騒音 LAeq 10min (dB)※1	85.0	65.0	50.0	56.0	59.0	58.0	53.0	52.0	56.0		
振動 Lv 10min (dB)※2	75.0	29.0	30.0	27.0	29.0	29.0	28.0	28.0	29.0		
合否※3											

※1　LAeq(等価騒音レベル)は計測時間内の騒音レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。
※2　Lv(振動レベル)は計測時間内の振動レベルのエネルギーを時間で平均にした値であり、上記表は10分間の計測数値である。
※3　規制基準値以下の場合、合格(○)。規制基準値以上の場合、不合格(×)とする。
※　上記の表は毎週午前・午後10分間の計測数値を記載しております。
※　規制基準値は、兵庫県における騒音・振動規制基準に基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準値とする。
※　2024年12月2日(月)より24時間測定に切り替え。
※　2025年3月3日(月)より測定機械の設置位置を変更